



URZĄD MIEJSKI W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
WYDZIAŁ INFRASTRUKURY I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
ul. 1 Maja 15 | 57-200 Zabkowice Śląskie
tel. 74 816 53 09, fax. 74 815 54 45
e-mail: urząd@zabkowiceslaskie.pl
www.zabkowiceslaskie.pl; www.bip.zabkowiceslaskie.pl

IGP.7021.78.2021
(ID 638910)

Ząbkowice Śl. dnia 11.06.2021r.

Starosta Ząbkowski
Ul. H. Sienkiewicza 11
57-200 Zabkowice Śląskie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2.06.2021 roku w sprawie wydania warunków technicznych odbioru wód deszczowych z terenu działki o nr ewid. gruntów 18/2, AM-13, Obręb Centrum, jednostka ewidencyjna Zabkowice Śląskie w związku z planowaną budową boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw informuję, że wyrażam zgodę na odbiór wód opadowych na niżej wymienionych warunkach:

1. Podłączenie wykonać do istniejącej studni kanalizacji deszczowej - oznaczonej na załączniku graficznym - zlokalizowanej w działce o nr ewid. gruntów 18/2, AM-13, Obręb Centrum, jednostka ewidencyjna Zabkowice Śląskie.
2. Podłączenie do studni należy wykonać w sposób niepowodujący ujemnego oddziaływania na przepływ wód w studni.
3. Podłączenie do studni wykonać z rur o maksymalnej średnicy Ø160.
4. Pokrycia ewentualnych szkód wynikłych podczas prowadzenia robót.
5. Do kanalizacji deszczowej winny być podłączone tylko i wyłącznie wody opadowe.
6. Warunki techniczne ważne są przez okres dwóch lat od daty ich wydania.
7. Koszty wykonania przyłączenia do kanalizacji deszczowej pokrywa w całości przyłączający.

W załączeniu:

- załącznik graficzny z lokalizacją miejsca wpięcia do kanalizacji deszczowej

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sporządził:
Jakub Ptasinski
Tel. 074 8 165 356

Z op. Burmistrza
Jakub Ptasinski
Inspektor
ds. budownictwa i inwestycji

