

WPOR.272.39.2014

**WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na „Budowie boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 stawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuję, że w dniu 24.06.2014r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie

Zgodnie z PB należy wykonać natrysk EPDM w określonym w specyfikacji kolorze. Czy zastosowany granulat do natrysku ma być jednorodny, czy też może być barwiony. Należy nadmienić, iż barwiony granulat (jest to czarny granulat z recyklingu posiadający powłokę określonego koloru) ulega w krótkim czasie „wycieraniu” co w konsekwencji doprowadza do zmiany koloru nawierzchni na czarną

Odpowiedz

Granulat EPDM do natrysku warstwy wierzchniej użytkowej winien być w kolorze jednorodnym określonym w projekcie budowlanym.

JK

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester

