

WPOR.272.83.2014

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych zadania pn.: „*Wykonanie sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza 11 w Ząbkowicach Śląskich*”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze późn. zm.) informuję, że w dniu 26.11.2014 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczący:

Pytania Wykonawcy (cytat):

Pytanie nr 1

Czy to wykonawca ma zakończyć kable YTKSY 50x2x0,5 w pomieszczeniu centrali telefonicznej, jeśli tak to proszę podać sposób rozszycia.

Pytanie nr 2

Czy do wykonawcy należy również ułożenie kabla światłowodowego 12J, czy tylko jego zakończenie w szafie na panelu.

Pytanie nr 3

Czy w ofercie należy uwzględnić przełączenie abonentów centrali telefonicznej na nową sieć.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający może określić wzór, materiał i kolorystykę wymienianego okna.

Pytanie nr 5

Czy określona jest lokalizacja jednostki zewnętrznej klimatyzatora.

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania:

Ad. 1

Wykonawca powinien zakończyć kable YTKSY 50x2x0,5 w pomieszczeniu centrali telefonicznej na panelach 50 parowych RJ-45 cat. 3 1U.

Ad. 2


Instalacja i zakończenie kabla światłowodowego będzie realizowane w drugim etapie i nie dotyczy tego zadania.

Ad. 3

Nie.

Ad. 4

Okno i parapet wewnętrzny PCV w kolorze białym.



Wzór okna (wygląd zewnętrzny).

Ad. 5

Na elewacji ściany północnej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

JK
BR


STAROSTA ZABRÓWICHI
Roman Fester